

| | | | | |
|---------|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| ①시료채취일자 | 2024.03.12 | 신축 공동주택 실내공기질 측정결과서 | ③시설명칭 | 신축공동주택 |
| ②시료분석기간 | 2024.03.13- 2024.03.17 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 시 공 자 | ④상호 (사업장명칭) | 주식회사 우방 - 대구 수성레이크 우방아이유셀 신축현장 | | | |
| | ⑤소재지 | 대구시 수성구 파동 76-4 번지 일원 | | | |
| | ⑥공동주택 현황 | 공급세대 394 세대 | 세대별 규모 (㎡) | | |
| 59 (59.9204㎡) TYPE | | | 84A (84.9398㎡) TYPE | 84B (84.9906㎡) TYPE | 84C (84.9963㎡) TYPE |

| | | | | |
|-------------|----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 측 정 자 | ⑦상호 (사업장명칭) | 주식회사 지이티 | ⑧성명 (대표자) | 최 광 회 |
| | ⑨소재지 | 대전광역시 대덕구 대화로 160 지원 1동 306호 | | |
| | ⑩시료채취자 | 서현수, 최광회 | ⑪분석자 | 강 은 모 |

⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

| 항목 | 측정 일시 (시간) | 측정 지점 (동-호수) | 거실 방향 | 면적 (㎡) | 온도 (℃) | 습도 (%) | 폼알데 하이드 | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스틸렌 | 라돈 |
|----------|----------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|----------|--------|--------|------------------------------|
| 권고 기준 | - | - | - | - | - | - | 210이하 | 30 이하 | 1,000 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 | 148이하 |
| 1지점 | 03/12 (13:00 -14:00) | 106-201 | 동향 | 59 TYPE | 20.3 | 45 | 9.3 | 0.1 | 721.4 | 74.9 | 82.5 | 56.9 | 밀폐: 101.0 환기: 41.0 () |
| 2지점 | 03/12 (14:10 -15:10) | 104-2201 | 남향 | 84A TYPE | 21.9 | 50 | 6.8 | 0.2 | 696.8 | 76.1 | 84.4 | 51.1 | 밀폐: 103.0 환기: 42.0 () |
| 3지점 | 03/12 (14:15 -15:15) | 104-1102 | 남향 | 84A TYPE | 21.0 | 49 | 7.9 | 0.1 | 731.9 | 70.3 | 72.6 | 54.4 | 밀폐: 102.0 환기: 42.0 () |
| 4지점 | 03/12 (15:25 -16:25) | 102-1001 | 동향 | 59 TYPE | 20.5 | 51 | 8.1 | 0.1 | 621.2 | 67.7 | 70.7 | 53.3 | 밀폐: 104.0 환기: 44.0 () |
| 5지점 | 03/12 (15:30 -16:30) | 102-202 | 동향 | 59 TYPE | 20.2 | 48 | 7.4 | 0.1 | 646.5 | 68.8 | 72.1 | 52.7 | 밀폐: 101.0 환기: 40.0 () |
| 평 균 | | | | | | | 7.9 | 0.1 | 683.6 | 71.6 | 76.5 | 53.7 | 밀폐: 102.2 환기: 41.8 () |

「실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2024 년 03 월 18 일

대표자 성명 최 광 회 (서명 또는 인)

